



P.Č.	ZOZNAM ZARIADENÍ UVK	KS
1	TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA, MENOVITÝ VÝKON 74,75 kW (A7/W35), PRÍKON ELI 16,87 kW(A7/W35), 400V, MAX. TEPLOTA 62°C, MAX. PREVÁDZKOVÝ TLAK 3,0 bar, HMOTNOSŤ 880 kg	1
2	AKUMULAČNÁ NÁDOBA - OBJEM 1000 l PRÍDAVNÁ ELEKTRICKÁ OHREVNÁ VLOŽKA 6 kW, DODÁVKA TČ	1
3	AKUMULAČNÁ NÁDOBA HYGIENIK 500/35, OBJEM 500 l MAX. PRETLAK 4 bar	1
4	EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX N200, OBJEM 200 l, PLNIACI TLAK 1,5 bar MAX. PRETLAK 6,0 bar, MAX. TEPLOTA 120°C	1
5	SET NABÍJACIEHO ČERPADLA - OKRUH TČ, ENERGETICKÁ TRIEDA "A" VRÁTANE DVOCH UZATVÁRACÍCH VENTILOV, DODÁVKA IDM ENERGIE, NAPÁJANIE CEZ ZÁLOŽNÝ ZDOJ UPS	1
6	TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL TYP ESBE VRG 131, DN 25, PN10, Kvs=10, SERVOPOHON ARA 600, PROPORC. RIAD., 24V	1
7	TROJCESTNÝ PREPINACÍ VENTIL - "OHREV TUV" TYP ESBE VRG 231, DN50, PN10, Kv=40, SERVOPOHON R 90, 230V / 50Hz, 2-P	1
8	OBEHOVÉ ČERPADLO UVK, OKRUH "vetva MŠ" TYP GRUNDFOS MAGNA3 25-40, DN25, PN10, 230 V, Pmax=56W	1
9	ÚPRAVNĀ VODY - AQUINA, ZMAKČOVACÍ FILTER SMK 5600 KABINETOVÉ PŘEVĚDENIE, PŘIETOK 0,5 m³/h, KAPACITA 20°dH.m³, 230V	1
10	PLNIACI VENTIL, TYP VF06, NAST. 0,5-3,0 bar, INTEGROVANĀ ŠKRŤIACA KLAPKA	1
11	HYDROMODUL - OHREV TUV, DODÁVKA TČ	1
12	CIRKULAČNÉ ČERPADLO TUV GRUNDFOS ALPHA2 25-40N, DN25, PN10, 230V, Pmax=18 W	1

**LEGENDA:**

- |  |                        |  |                |
|--|------------------------|--|----------------|
|  | KABELOVĀ TRASA         |  | NÚDZOVÉ SVETLO |
|  | ROZVĀDZAČ ELI          |  | ZĀSUVKA        |
|  | ROZVĀDZAČ MaR          |  |                |
|  | SVIETIDLO LINEĀRNE LED |  |                |

PROJEKTOVĀ DOKUMENTĀCIA PRE REALIZĀCIU STAVBY

VYPRACOVAL :	KRESLIL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. JĀN ŠLOSĀR SLOVENSKĀ 47 080 01 PREŠOV
ING. LUKĀŠ RYCHVALSKÝ	ING. LADISLAV KRÍŠ	ING. JĀN ŠLOSĀR	
INVESTOR:	Obec Ruská Nová Ves	DĀTUM :	05/2019
STAVBA :	ZMENA SPŔOSBU VYKUROVANĀ BUDOV OcÚ a MŠ	FORMĀT:	2xA4
		STUPEŇ :	DRS
OBJEKT :	SO 02 - MATERSKĀ ŠKOLA	Č. ZĀKAZKY:	2019/49
MIESTO STAVBY:	Ruská Nová Ves	KOTOVANĚ	MM
DIEL:	ELI + MaR	MIERKA:	1:50
OBSAH :	SCHĚMA ROZVODOV MŠ	ČASŤ:	Č.PRÍLOHY: 2

